




Figur 111. Negativ feedback.




- 1 Termostaten er stillet til 21 °C. Da rumtemperaturen er 20 °C, vil termostaten åbne for tilførslen af varmt vand.



- 2 Termostaten er åben, og radiatorens varme vand afgiver varme til rummet.



- 3 Termostaten er stadig åben, men den høje rumtemperatur får den til at lukke for tilførslen af varmt vand.



- 4 Termostaten er lukket, og temperaturen i rummet falder. Cyklus kan starte forfra.